

Bacharachガス検出器と対象ガス、検出範囲(1/3)

センサー：EC;電気化学センサー/IR:赤外線センサー/SC:半導体センサー/CT:触媒センサー

検出器名 ガス名	MGS-400			MGS-250			MGS-550			MVR-300			HGM-SZ/MZ			PGM-IR Portable		
	設定	センサー	検出範囲	設定	センサー	検出範囲	センサー	検出範囲	設定	センサー	検出範囲	設定	センサー	検出範囲	設定	センサー	検出範囲	
O2	○	EC	0-30%, Low Alarm				○	EC	0-30%									
NH3	○	EC	0-100 ppm				○	EC	0-100 ppm				○	IR	25-10,000ppm			
NH3	○	EC	0-1,000 ppm, LO TEMP				○	EC	0-1,000 ppm									
NH3	○	EC	0-300 ppm				○	EC	0-5,000 ppm									
CO	○	EC	0-500 ppm				○	EC	0-500ppm									
NO2	○	EC	0-20 ppm				○	EC	0-20 ppm									
R600	○	IR	0-100% LEL															
CH4	○	IR	0-100% LEL															
CH4							○	SC	0-5,000ppm									
R290	○	IR	0-100% LEL															
NH3	○	CT	0-100% LEL				○	CT	0-100%LEL									
CO2	○	IR	0-5,000ppm				○	IR	0-5,000ppm				○	IR	0-8,000ppm	○	IR	0-8,000ppm
CO2	○	IR	0-10,000ppm				○	IR	0-10,000ppm									
CO2	○	IR	0-20,000ppm				○	IR	0-20,000ppm									
CO2	○	IR	0-30,000ppm				○	IR	0-30,000ppm									
CO2	○	IR	0-40,000ppm				○	IR	0-40,000ppm									
CO2	○	IR	0-50,000ppm				○	IR	0-50,000ppm									
R22	○	SC	0-1,000ppm	○	IR	0-3,500ppm							○	IR	0-10,000ppm	○	IR	0-10,000ppm
R32	○	SC	0-1,000ppm	○	IR	0-3,500ppm	○	SC	0-1,000ppm	○	SC	0-2,500ppm	○	IR	0-10,000ppm	○	IR	0-10,000ppm
R32							○	SC	0-10,000ppm	○	SC	0-5,000ppm						
R32										○	SC	0-10,000ppm						
R134a	○	SC	0-1,000ppm	○	IR	0-3,500ppm	○	SC	0-1,000ppm				○	IR	0-10,000ppm	○	IR	0-10,000ppm
R134a							○	SC	0-10,000ppm									
R290							○	SC	0-5,000ppm									
R404A	○	SC	0-1,000ppm	○	IR	0-3,500ppm	○	SC	0-1,000ppm	○	SC	0-2,500ppm	○	IR	0-10,000ppm	○	IR	0-10,000ppm
R404A							○	SC	0-10,000ppm	○	SC	0-5,000ppm						
R404A										○	SC	0-10,000ppm						

Bacharachガス検出器と対象ガス、検出範囲(3/3)

200120

検出器名 ガス名	MGS-400			MGS-250			MGS-550			MVR-300			HGM-SZ/MZ			PGM-IR Portable		
	設定	センサー	検出範囲	設定	センサー	検出範囲	設定	センサー	検出範囲	設定	センサー	検出範囲	設定	センサー	検出範囲	設定	センサー	検出範囲
R513A	○	SC	0-1,000ppm	○	IR	0-3,500ppm	○	SC	0-1,000ppm				○	IR	0-10,000ppm			
R514A				○	IR	0-3,500ppm							○	IR	0-10,000ppm			
R1233ZD				○	IR	0-3,500ppm							○	IR	0-10,000ppm			
R1234ZE	○	SC	0-1,000ppm	○	IR	0-3,500ppm	○	SC	0-1,000ppm				○	IR	0-10,000ppm	○	IR	0-10,000ppm
R1234YF	○	SC	0-1,000ppm	○	IR	0-3,500ppm	○	SC	0-1,000ppm				○	IR	0-10,000ppm	○	IR	0-10,000ppm
R1234ZE							○	SC	0-10,000ppm									
Butane							○	CT	0-100 %LEL									
Methane							○	CT	0-100 %LEL									
Propane							○	CT	0-100 %LEL									
LPG							○	CT	0-100 %LEL									
NH3							○	SC	0-10,000ppm									
R600							○	SC	0-5,000ppm									
Ethylene							○	SC	0-2,000ppm									
SF6																○	IR	0-1,000ppm
N2O																○	IR	0-1,000ppm
													その他検出冷媒ガス名			その他検出冷媒ガス名		
													FA188, FC72, H1211, H1301, H2402, HFP, N1230, N4710, N7100, N7200, N7300, N7600, R-11, R-113, R-114, R-12, R-123, R-124, R-125, R-227, R-236fa, R-245fa, R-401a, R-402, R-402b, R-408a, R-424a, R-426a, R-427a, R-21, R-227, R-23, R-236fa, R-245fa, R-401A, R-402A, R-402B, R-408A, R-424A, R-426A, R-438A, R-449A, R-452A, R-500, R-502, R-503, R-508B (検出範囲0-10,000ppm)			R-11, R-12, R-21, R-23, R-113, R-114, R-123, R-124, R-125, R-227, R-236fa, R-245fa, R-401a, R-402, R-402b, R-408a, R-424a, R-426a, R-427a, R-438, R-500, R-502, R-503, R-507, R-508b, fa188, fc72, H1211, H1301, H2402, HFP, N1230, Novec 7100, 7200, 7300, 7600 (検出範囲0-10,000ppm)		